



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ελληνικό, 17/06/2016

Αρ. Πρωτ: 23310/2016

Ταχ. Δ/ση: Οδός 25^η & Πλ. Αγ. Τριάδος
16777 Ελληνικό
Πληροφορίες: Γραμματεία Τ.Υ.
Τηλέφωνο: 2132026005
Fax: 2132026012

Προς: **Κο Τσουρλάκη Κωνσταντίνο**
Τζουμαγιάς 10
Αθήνα, Τ.Κ. 11363

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Σχετ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 9868/17-3-16 έγγραφο του Κου Τσουρλάκη Κων/νου

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, έχουμε να σας ενημερώσουμε τα κάτωθι:

1. Το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2690/1999 υποχρεώνει τις δημόσιες υπηρεσίες, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου «να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και ν' αποφαινόνται για τα αιτήματά τους...». Από το με αρ. πρωτ. 9868/17-3-2016 έγγραφό σας δεν προκύπτει ότι πρόκειται για διεκπεραίωση υπόθεσής σας ή για αίτημά σας σχετικό με υπόθεσή σας. Νομικά, επομένως, η υπηρεσία μας δεν έχει υποχρέωση ν' απαντήσει, αφού δεν πρόκειται για υπόθεσή σας, που εκκρεμεί, μάλιστα, σ' αυτήν.

2. Μόνο για να μην εκληφθεί ότι η υπηρεσία με την πρόταση που καταγράφηκε, αποφεύγει να τοποθετηθεί, κρίνει ότι καλό είναι να σημειώσει τα εξής:

α. Το πλάτος των πεζοδρομίων είναι δοσμένο και, μάλιστα, πολύ πριν την έκδοση της 52907/2009 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β' 2621).

β. Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. κατασκεύασε το έργο.

γ) Η Υπηρεσία μας, μετά απο αυτοψία στο ανακατασκευασμένο πεζοδρόμιο, διαπιστώθηκε ότι σε κανένα τμήμα του η ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών δεν είναι μικρότερη των 0,70μ. Το πλάτος δε του υφιστάμενου πεζοδρομίου που ανακατασκευάστηκε, εμπίπτει στις προδιαγραφές που αναφέρονται στο

ΦΕΚ 2621B/31-12-2009, άρθρο 2 παρ. 2: «Στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50μ. η ζώνη αυτή καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70μ αποφεύγονται ως μη εξυπηρετούντα άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο».

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Υ.ΔΟΜ.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

28/6/2010
Α
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΑΚΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ2